

EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen für Bauvorhaben der sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
 aufgrund der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel sowie Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TLG SoB-StB
 aufgrund der Fremdüberwachung für Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau gemäß TL BuB E-StB

Antragsteller: ProStein GmbH & Co. KG
 Stolpener Straße 15
 01877 Bischofswerda

Reg.-Nr.:
SN-095-H

Werk: Kindisch

Gesteinsart: natürliche Gesteinskörnung/
Granodiorit/ Dolerit

Prüfstelle: TU Dresden/ Fakultät Bauingenieurwesen/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Fakultät Bauingenieurwesen/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden NB 1535
Prüfstelle (TL G SoB-StB): TU Dresden/ Fakultät Bauingenieurwesen/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 250208-02/88 25 250208-03/24 25 vom: 16.12.2025
 250208-02/89 25

Korngruppe/ Lieferkörnung: 0/2, 2/5, 2/8, 5/8, 5/16, 8/11, 8/16, 16/22, 16/32,
0/32, 0/45

Probenahme durch: die Prüfstelle im Beisein von Vertretern am: 04.11.2025
des Lieferwerkes 28.11.2025

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:							
BB	X	BE	X (5)	SN	X	ST	TH

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/23, TL BuB E-StB 20/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller			
fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt			
gGK - Splitt	2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8-SI ₁₅ /FI ₁₅ [10299970], 5/8-SI ₁₅ [10300015]	BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB 0/8 (1)	BTS, U, O
		(2)	
	8/16 [10300011], 16/22 [10300018]	BTS, U (1), O (D>8) (1)	BTS, U, O
		(2)	
	16/32	BTS, U (1)	BTS, U
	2/5 [10300042/ 10300012], 5/8 [10300044/ 10300014], 2/8 [10300010], 8/11 [10300016/ 10300045], 8/16 [10300041]		(2)
gGK - Splittgemisch	5/16	AC T	AC T, AC TD
GKG – Brechkorgemische für Frostschuttschichten	0/32-UF3, 0/45-UF3	FSS	FSS
	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (3)	FSS (3)
GKG – Brechkorgemische für Schottertragschichten	0/32-UF5, 0/45-UF5	STS (4)	STS (4)

PSV angegeben 54 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
 PSV angegeben 53 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Bemerkungen:

Die Eignungszuordnung vom 24.07.2025 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

- (1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013
- (2) Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 04.01.2027.

Diese Zuordnung verliert ihre Gültigkeit spätestens am 04.07.2026

Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf

- (3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (4) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (5) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel

Tel.: 037207 832-233
 E-Mail: kirsten.reisdorf@list.sachsen.de

Dr.-Ing. Lerch
Bereichsleiter
Straßenbautechnik/ Labor

LIST Gesellschaft für Verkehrswesen
und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mbH
Abteilung 2

Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen

Hainichen, den 04.02.2026

Abkürzungen für den Verwendungszweck:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Erdbauwerke

BM	=	Bodenmaterial nach TL BuB E-StB 20
BMF	=	Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen nach TL BuB E-StB 20
RC	=	Rezyklierte Baustoffe nach TL BuB E-StB 20

Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial
Fug-M	=	Fugenmaterial

Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr.	=	Notified body-Nr.
Bkl.	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung für den Antragsteller
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4. Ausfertigung für den **BAU-ZERT e.V.**
Paradiesstraße 208
12526 Berlin
(nur Mitgliedsunternehmen)